

電力使用計画及び使用実績(高圧)

需要場所	1【京都府立医科大学】 図書館棟・看護学舎 (単位:kw, kwh)			2【京都府立大学】 温室兼農場 (単位:kw, kwh)		
	30分最大 需要電力	予定使用電 力量※	力率	30分最大 需要電力	予定使用電 力量※	力率
令和6年4月	152	31,000	100%	26	10,800	100%
令和6年5月	207	41,000	100%	33	14,200	100%
令和6年6月	232	59,000	100%	32	13,500	100%
令和6年7月	273	68,000	100%	30	15,400	100%
令和6年8月	307	67,000	100%	29	17,000	100%
令和6年9月	221	58,000	100%	29	13,300	100%
令和6年10月	174	40,000	100%	23	10,100	100%
令和6年11月	185	40,000	100%	24	9,200	100%
令和6年12月	195	44,000	100%	20	9,200	100%
令和7年1月	213	49,000	100%	24	11,200	100%
令和7年2月	223	46,000	100%	24	11,000	100%
令和7年3月	175	42,000	100%	24	11,200	100%
計(12箇月)		585,000			146,100	

※ 前年実績調整係数

1.04

1.00

■電力実績 令和3年6月末	30分最大 需要電力	使用電力量	力率	30分最大 需要電力	使用電力量	力率
令和5年1月	279	73,874	99%	24	11,216	99%
令和5年2月	289	71,173	99%	24	10,976	99%
令和5年3月	243	67,674	99%	24	11,227	99%
令和5年4月	221	56,864	99%	26	10,800	99%
令和5年5月	274	66,119	99%	33	14,178	99%
令和5年6月	298	83,626	99%	32	13,521	99%
令和5年7月	337	92,382	99%	30	15,434	99%
令和5年8月	370	91,465	99%	29	17,032	99%
令和5年9月	287	82,920	99%	29	13,338	99%
令和5年10月	242	65,497	99%	23	10,106	99%
令和5年11月	252	65,485	99%	24	9,193	99%
令和5年12月	262	69,568	99%	20	9,189	99%
計(12箇月)		886,647			146,210	

4年度12箇月分計
調整係数 5/4年度

856,107
1.04

146,883
1.00

夏季
その他

193,000
392,000

45,700
100,400

電力使用計画及び使用実績(高圧)

需要場所	3【京都府立大学】 教養共同棟 (単位:kw, kwh)			4【京都府立大学】 下鴨キャンパス (単位:kw, kwh)			
	30分最大 需要電力	予定使用電 力量※	力率	常時 契約電力	30分最大 需要電力	予定使用電 力量※	力率
令和6年4月	132	46,800	100%	800	526	184,700	100%
令和6年5月	168	51,900	100%	800	450	192,000	100%
令和6年6月	192	57,400	100%	800	459	231,800	100%
令和6年7月	212	60,800	100%	800	636	271,600	100%
令和6年8月	153	48,900	100%	800	700	263,300	100%
令和6年9月	130	45,000	100%	800	696	228,200	100%
令和6年10月	167	55,200	100%	800	586	201,700	100%
令和6年11月	176	56,300	100%	800	455	215,000	100%
令和6年12月	149	51,300	100%	800	568	243,400	100%
令和7年1月	156	51,800	100%	800	416	265,300	100%
令和7年2月	152	43,700	100%	800	728	231,400	100%
令和7年3月	112	43,400	100%	800	659	211,300	100%
計(12箇月)		612,500				2,739,700	

※ 前年実績調整係数

0.98

1.00

■電力実績 令和3年6月末	30分最大 需要電力	使用電力量	力率	常時 契約電力	30分最大 需要電力	使用電力量	力率
令和5年1月	160	52,823	99%	800	416	265,321	99%
令和5年2月	156	44,612	99%	800	728	231,386	99%
令和5年3月	115	44,321	99%	800	659	211,308	99%
令和5年4月	135	47,726	99%	800	526	184,658	99%
令和5年5月	172	52,927	99%	800	450	191,966	99%
令和5年6月	196	58,530	99%	800	459	231,816	99%
令和5年7月	217	62,017	99%	800	636	271,588	99%
令和5年8月	157	49,941	99%	800	700	263,268	99%
令和5年9月	133	45,876	99%	800	696	228,157	99%
令和5年10月	171	56,353	99%	800	586	201,720	99%
令和5年11月	180	57,426	99%	800	455	214,989	99%
令和5年12月	153	52,371	99%	800	568	243,396	99%
計(12箇月)		624,923			631	2,739,573	

4年度12箇月分計	640,740	2,746,638
調整係数 5/4年度	0.98	1.00
夏季	154,700	763,100
その他	457,800	1,976,600

電力使用計画及び使用実績(高圧)

需要場所	5【京都府立大学】 グラウンド (単位:kw, kwh)			6【京都府立大学】 下鴨農場 (単位:kw, kwh)		
	30分最大 需要電力	予定使用電 力量※	力率	30分最大 需要電力	予定使用電 力量※	力率
令和6年4月	47	4,300	100%	15	7,700	100%
令和6年5月	48	3,500	100%	16	8,000	100%
令和6年6月	48	3,400	100%	20	8,200	100%
令和6年7月	48	2,900	100%	31	10,200	100%
令和6年8月	47	2,300	100%	25	9,900	100%
令和6年9月	47	3,900	100%	22	8,700	100%
令和6年10月	48	5,000	100%	15	7,900	100%
令和6年11月	48	5,900	100%	18	8,700	100%
令和6年12月	48	3,800	100%	24	10,100	100%
令和7年1月	48	3,100	100%	30	10,300	100%
令和7年2月	48	3,300	100%	28	8,800	100%
令和7年3月	46	4,200	100%	17	9,200	100%
計(12箇月)		45,600			107,700	

※ 前年実績調整係数

1.18

0.75

0.94

■電力実績 令和3年6月末	30分最大 需要電力	使用電力量	力率	30分最大 需要電力	使用電力量	力率
令和5年1月	55	3,557	99%	32	10,973	99%
令和5年2月	55	3,766	99%	30	9,339	99%
令和5年3月	52	4,772	99%	19	9,804	99%
令和5年4月	54	4,899	99%	16	8,224	99%
令和5年5月	55	3,927	99%	18	8,478	99%
令和5年6月	55	3,875	99%	22	8,723	99%
令和5年7月	55	3,244	99%	33	10,803	99%
令和5年8月	54	2,613	99%	27	10,519	99%
令和5年9月	54	4,414	99%	24	9,294	99%
令和5年10月	55	5,662	99%	17	8,365	99%
令和5年11月	55	6,673	99%	20	9,213	99%
令和5年12月	55	4,265	99%	26	10,751	99%
計(12箇月)		51,667			114,486	

4年度12箇月分計
調整係数 5/4年度

43,867
1.18

122,362
0.94

夏季
その他

9,100
36,500

28,800
78,900

電力使用計画及び使用実績(高圧)

需要場所	7【京都府立大学】 演習林 (単位:kw, kwh)			8【京都府立大学】 精華キャンパス (単位:kw, kwh)		
	30分最大 需要電力	予定使用電 力量※	力率	30分最大 需要電力	予定使用電 力量※	力率
令和6年4月	21	4,500	100%	28	12,100	100%
令和6年5月	17	4,800	100%	28	12,900	100%
令和6年6月	29	5,700	100%	35	14,000	100%
令和6年7月	42	7,800	100%	49	18,200	100%
令和6年8月	42	5,700	100%	52	20,500	100%
令和6年9月	22	4,700	100%	47	17,900	100%
令和6年10月	16	4,700	100%	28	14,100	100%
令和6年11月	31	5,100	100%	31	14,200	100%
令和6年12月	39	6,800	100%	37	16,100	100%
令和7年1月	55	7,300	100%	52	22,500	100%
令和7年2月	43	5,600	100%	44	19,500	100%
令和7年3月	19	4,500	100%	34	15,900	100%
計(12箇月)		67,200			197,900	

※ 前年実績調整係数

0.98

0.78

■電力実績 令和3年6月末	30分最大 需要電力	使用電力量	力率	30分最大 需要電力	使用電力量	力率
令和5年1月	57	7,449	99%	67	28,870	99%
令和5年2月	44	5,706	99%	57	24,940	99%
令和5年3月	20	4,586	99%	44	20,387	99%
令和5年4月	22	4,577	99%	36	15,507	99%
令和5年5月	18	4,903	99%	36	16,559	99%
令和5年6月	30	5,855	99%	45	17,977	99%
令和5年7月	43	7,946	99%	63	23,318	99%
令和5年8月	43	5,848	99%	67	26,226	99%
令和5年9月	23	4,774	99%	61	22,901	99%
令和5年10月	17	4,794	99%	37	18,096	99%
令和5年11月	32	5,233	99%	41	18,213	99%
令和5年12月	40	6,976	99%	48	20,663	99%
計(12箇月)		68,647			253,657	

4年度12箇月分計	70,209
調整係数 5/4年度	0.98

70,209
0.98

324,324
0.78

夏季	18,200
その他	49,000

18,200
49,000

56,600
141,300