

■仕様書(高圧)別添資料

区分/番号		1	2	3	4	5	
1概要	①需要場所	【京都府立医科大学】 図書館棟・看護学舎	【京都府立大学】 温室兼農場	【京都府立大学】 教養共同棟	【京都府立大学】 下鴨キャンパス	【京都府立大学】 グラウンド	
	②需要場所住所	京都市上京区清和院口寺 町東入中御霊町410番地	京都市左京区下鴨半木町1 -5	京都市左京区下鴨半木町1 -5	京都市左京区下鴨半木町1 -5	京都市左京区下鴨半木町1 -5	
	③業種及び用途	大学	大学	大学	大学	大学	
	④電気 主任技術者	関西電気保安協会	関西電気保安協会	関西電気保安協会	関西電気保安協会	関西電気保安協会	
2仕様	①電気方式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	
	②標準電圧(V)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
	③計量電圧(V)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
	④標準周波数 (Hz)	60	60	60	60	60	
	⑤受電方式	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電	
	⑥設備容量 (kVA)	1,275	300	1,400	2,910	110	
	蓄熱 設備	⑦蓄熱設備 容量					
		⑧蓄熱専用 計量装置の計 量電圧					
	発電 設備	⑨非常用 発電設備					
		⑩常用 発電設備			太陽光発電 (6kw)	ガスエンジン (4kw)	
	⑪アンシラリー サービス料金対象 容量 (kW)					4	
	⑫常時電力(kW) 現時点最大値(参 考)	363	27	198	800	45	
	⑬予備電力 (kW)						
	⑭使用量(予定) (kWh)	796,012	118,100	689,700	2,741,400	41,800	
⑮需給地点	引き込み	引き込み	引き込み	引き込み	引き込み		

■仕様書(高圧)別添資料

区分/番号		6	7	8	9	10	
1概要	①需要場所	【京都府立大学】 下鴨農場	【京都府立大学】 演習林	【京都府立大学】 精華キャンパス	京都府立医科大学附属北部医 療センター	京都府立医科大学永守記 念最先端がん治療研究セ ンター	
	②需要場所住所	京都市左京区下鴨半木町1 -5	京都市左京区下鴨半木町1 -5	相楽郡精華町大字北福八 間小字大路74	京都府与謝郡与謝野町字男山 481	京都市上京区河原町通広 小路上的梶井町450	
	③業種及び用途	大学	大学	大学	病院	病院	
	④電気 主任技術者	関西電気保安協会	関西電気保安協会	関西電気保安協会	オリックス・ファシリティーズ (株)	関西電気保安協会	
2仕様	①電気方式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	
	②標準電圧(V)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,600	
	③計量電圧(V)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,600	
	④標準周波数 (Hz)	60	60	60	60	60	
	⑤受電方式	1回線受電	1回線受電	1回線受電	本線・予備線受電(2回線受電)	本線受電	
	⑥設備容量 (kVA)	450	175	350	1,758.99	4,825	
	蓄熱 設備	⑦蓄熱設備 容量					
		⑧蓄熱専用 計量装置の計 量電圧					
	発電 設備	⑨非常用 発電設備				定格出力600kW1台(定格電圧 6,600V 系統連系 無) 定格出力31.5kVA1台(定格電 圧220V 系統連系 無)	定格出力500kW1台(定格 電圧6,600V)
		⑩常用 発電設備			太陽光発電(27kw) ガスエンジン(1kw)		太陽光 定格出力3.9kW1台 (定格電圧200V 系統連結 有)
	⑪アンシラリー サービス料金対象 容量 (kW)				1		
	⑫常時電力(kW) 現時点最大値(参 考)	35	56	67	1,000	711	
	⑬予備電力 (kW)				1,000		
	⑭使用量(予定) (kWh)	139,000	67,500	244,100	5,023,440	2,031,918	
	⑮需給地点	引き込み	引き込み	引き込み	引き込み (2箇所)	引き込み	

■予定電力使用量総計
(kWh) 11,892,970