

■仕様書(高圧)別添資料

区分／番号		1	2	3	4	5
1概要	①需要場所	【京都府立医科大学】図書館棟・看護学舎	【京都府立大学】温室兼農場	【京都府立大学】教養共同棟	【京都府立大学】下鴨キャンパス	【京都府立大学】グラウンド
	②需要場所住所	京都市上京区清和院口寺町東入中御靈町410番地	京都市左京区下鴨半木町1-5	京都市左京区下鴨半木町1-5	京都市左京区下鴨半木町1-5	京都市左京区下鴨半木町1-5
	③業種及び用途	大学	大学	大学	大学	大学
	④電気主任技術者	関西電気保安協会	関西電気保安協会	関西電気保安協会	関西電気保安協会	関西電気保安協会
2仕様	①電気方式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式
	②標準電圧(V)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	③計量電圧(V)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	④標準周波数(Hz)	60	60	60	60	60
	⑤受電方式	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電
	⑥設備容量(kVA)	1,275	300	1,400	2,910	110
	⑦蓄熱設備容量					
	⑧蓄熱専用計量装置の計量電圧					
	⑨非常用発電設備					
	⑩常用発電設備		太陽光発電(6kw)	ガスエンジン(4kw)		
	⑪アンシラリーサービス料金対象容量(kW)				4	
	⑫常時電力(kW)現時点最大値(参考)	304	34	198	800	50
	⑬予備電力(kW)					
	⑭使用量(予定)(kWh)	778,069	147,200	724,900	2,732,800	52,100
	⑮需給地点	引き込み	引き込み	引き込み	引き込み	引き込み

■仕様書(高圧)別添資料

区分／番号		6	7	8	9	10
1概要	①需要場所	【京都府立大学】下鴨農場	【京都府立大学】演習林	【京都府立大学】精華キャンパス	京都府立医科大学附属北部医療センター	京都府立医科大学永守記念最先端がん治療研究センター
	②需要場所住所	京都市左京区下鴨半木町1-5	京都市左京区下鴨半木町1-5	相楽郡精華町大字北稻八間小字大路74	京都府与謝郡与謝野町字男山481	京都市上京区河原町通広小路上る梶井町450
	③業種及び用途	大学	大学	大学	病院	病院
	④電気主任技術者	関西電気保安協会	関西電気保安協会	関西電気保安協会	オリックス・ファシリティーズ(株)	関西電気保安協会
2仕様	①電気方式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式
	②標準電圧(V)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,600
	③計量電圧(V)	6,000	6,000	6,000	6,000	6,600
	④標準周波数(Hz)	60	60	60	60	60
	⑤受電方式	1回線受電	1回線受電	1回線受電	本線・予備線受電(2回線受電)	本線受電
	⑥設備容量(kVA)	450	175	350	1,758.99	4,825
	蓄熱設備容量					
	⑧蓄熱専用計量装置の計量電圧					
	発電設備	⑨非常用発電設備		定格出力600kW1台(定格電圧6,600V 系統連系無) 定格出力31.5kVA1台(定格電圧220V 系統連系無)	定格出力500kW1台(定格電圧6,600V)	
		⑩常用発電設備		太陽光発電(27kw) ガスエンジン(1kw)		太陽光 定格出力3.9kW1台(定格電圧200V 系統連結有)
		⑪アンシラリーサービス料金対象容量(kW)		1		
		⑫常時電力(kW) 現時点最大値(参考)	37	58	62	950 711
		⑬予備電力(kW)			950	
		⑭使用量(予定)(kWh)	147,700	81,100	215,900	4,747,647 1,989,923
		⑮需給地点	引き込み	引き込み	引き込み(2箇所)	引き込み
■予定電力使用量総計(kWh)						11,617,339