

電力使用計画及び実績(特別高圧)

■電力使用計画(特別高圧電力) (単位: kW, kWh)

|         | 常時契約電力 | 30分最大<br>需要電力 | 予定使用電力<br>量※ | 力率  |
|---------|--------|---------------|--------------|-----|
| 令和8年4月  | 5,900  | 4,140         | 1,939,780    | 99% |
| 令和8年5月  | 5,900  | 4,860         | 2,127,120    | 99% |
| 令和8年6月  | 5,900  | 5,430         | 2,419,910    | 99% |
| 令和8年7月  | 5,900  | 5,560         | 2,873,490    | 99% |
| 令和8年8月  | 5,900  | 5,580         | 2,798,730    | 99% |
| 令和8年9月  | 5,900  | 5,430         | 2,606,970    | 99% |
| 令和8年10月 | 5,900  | 4,630         | 2,187,240    | 99% |
| 令和8年11月 | 5,900  | 3,970         | 1,890,360    | 99% |
| 令和8年12月 | 5,900  | 4,380         | 2,140,280    | 99% |
| 令和9年1月  | 5,900  | 4,940         | 2,265,330    | 99% |
| 令和9年2月  | 5,900  | 4,710         | 2,069,050    | 99% |
| 令和9年3月  | 5,900  | 4,410         | 2,085,150    | 99% |
| 計(12箇月) |        |               | 27,403,410   |     |

■電力実績(令和7年12月末現在) (単位: kw, kwh)

|         | 常時契約電力 | 30分最大<br>需要電力 | 使用電力量      | 力率  |
|---------|--------|---------------|------------|-----|
| 令和7年1月  | 6,100  | 4,940         | 2,265,330  | 99% |
| 令和7年2月  | 6,100  | 4,710         | 2,069,050  | 99% |
| 令和7年3月  | 6,100  | 4,410         | 2,085,150  | 99% |
| 令和7年4月  | 6,100  | 4,140         | 1,939,780  | 99% |
| 令和7年5月  | 6,100  | 4,860         | 2,127,120  | 99% |
| 令和7年6月  | 6,100  | 5,430         | 2,419,910  | 99% |
| 令和7年7月  | 6,100  | 5,560         | 2,873,490  | 99% |
| 令和7年8月  | 6,100  | 5,580         | 2,798,730  | 99% |
| 令和7年9月  | 6,100  | 5,430         | 2,606,970  | 99% |
| 令和7年10月 | 6,100  | 4,630         | 2,187,240  | 99% |
| 令和7年11月 | 6,100  | 3,970         | 1,890,360  | 99% |
| 令和7年12月 | 6,100  | 4,380         | 2,140,280  | 99% |
| 計(12箇月) |        |               | 27,403,410 |     |

|            |            |
|------------|------------|
| 令和6年12箇月分計 | 28,752,450 |
| 夏季         | 8,279,190  |
| その他季       | 19,124,220 |